

TAŞIYICI ASMOLEN TUĞLALAR - TSEK



λh= 0,37 W/(Mk)

ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TSEK STANDARTI GEREĞİNCE	
ÜRÜN TİPİ	Çok Hafif
ÜRÜN ADI	ADK2553
ÜRÜN STANDARTI	TSEK
BOYUTLAR	20 x 53 x 25 cm.
AĞIRLIK	12,5 kg.
ISIL İLETKENLİK	λh= 0,37 W/(Mk)
HACİM AĞIRLIĞI	500 Kg./m ³
EĞİLME DAYANIMI	200 kgf
SARFIYAT	8 Adet/m ²
TABLİYE YÜKSEKLİĞİ	30 cm.(min.)



KUDRET

Ankara-İzmir Asfaltı Üzeri Koşukırı Mevkii Turgutlu/MANİSA/TÜRKİYE

Tel: + 90 236 3122083

bilgi@kudret.com

KUDRET TUĞLA San. ve Tic.A.Ş.

11

TSE-14.31.35/1822

TSEK

TAŞIYICI ASMOLEN TUĞLALARI

200*530*250 mm. ÇH
SİSTEM 4Boyut ve Toleranslar:200 mm*530 mm*250 mm Kulaklı Döşeme Dolgu Tuğlası
Tolerans: T2Hacim Kütleli: 500 kg/m³

Kırılma Yükü: 200 kgf

PERFORMANS BEYANI ADK2553 (Bölüm 9)

REFERANS	TS 1261-TSE-G	1- Kilden mamul Asmolen Tuğlalar						
ÜRÜN ADI	ADK2553	200*530*250 mm.						
PARTİ NO	2012-01-02	2- Ürün bilgi nosu ADK2553						
KATEGORİ	Sistem 4, ÇH	3- Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kağıt birim						
ARANAN ÖZELLİKLER	ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI	4- Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE						
		5- Bulunmamaktadır.						
		6- Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında: performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 4 altında düzenlenmiştir.						
		7- Ürün kalite kontrol denetimi firmamızın TR-1811 nolu ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası ışığında firma laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.						
		8- Bulunmamaktadır.						
		9- Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir.						
		10-Bu performans beyanı 4. maddede bilgileri yer alan firmamız tarafından yapılmış olup yetkili kişi tarafından aşağıda onay imzası atılmıştır.						
		25 ADK						
		U	G	Y				
		Asmolen Boyutlar(Mad.1.3)	198	530	250			
ADK Boyutlar (Mad.1.3)								
Biçim ve görünüş (Mad.1.2.1)	Normal							
Gönye Kontrolü Max 5mm	3							
Renk kontrolü (Örn.numune)	Örn.Numune							
İşaretleme kontrolü (Mad.3.2)	Var							
Çatlak (Olmayacak)	Yok							
Hacim Kütleli (Mad.1.2.2) (En çok 700 Kg/m ³)	425							
Kırılma Yükü (Mad.1.2.3) En az 125 Kgf (N)	205							
Zararlı Kiraç ve Manyezi (Mad.1.2.4)	Yok							
Parti No	2012-01-02							
Ağırlık (gr) (12500 gr)	12200							
ASMOLEN (mm)		ADK(mm)						
Tolerans : T2 (+%5, -%5)		Tolerans : T2		Kulak çıkıntısı genişliği (a) Kulak çıkıntısı yüksekliği (b)				
Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	b=300		b=400		b=500	
			a	h	a	h	a	h
		125	50	35	50	35	50	35
		150						
		175						
		200	60	40	60	40	60	40
200	400	225						
	500	250						
		275	60	40	60	40	75	45
		300						
		325						
		350						

Performans beyanını firma adına imzalayan
Dr.Gokhan GORCIZ (UGMY) Tarih: 01/09/2013