

ACOUSTIC RESEARCH LAB.

SPECIAL TEST REPORT

ÖZEL DENEY RAPORU





Company Name : Kudret Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.
Firma Unvanı

Company Address : Subaşı Mah. İzmir Yolu No:36 45400 Turgutlu /
Firma Adresi MANİSA

Sample Description : 25 x 20 x 19 cm boyutlarına sahip 20'lik petek
Numunenin Tanımı izo tuğla ile imal edilen iki tarafı 2 cm sıvalı duvar

Certificate No: 201033
Sertifika No


Date: 04/12/2020
Tarih



Applied Standard : EN ISO 16283-1
Uygulanan standard

Related Test Report : BLX-R-AI-41
Deney Raporu

Summary Explanation : R'_w is 48 dB.
Özet Açıklama



Result (Sonuç)

Apparent Sound Reduction Index : 48(-1; -2) dB

R'_w(C,C_{tr}) dB

Görünür Ses Azaltım İndeksi

R'_w(C,C_{tr}) dB



This document has been issued upon request based on the report referred above and is valid only for the sample tested. This document is a summary of the cited report. The measurement results are valid only for the conditions specified in the main report. Independent of the main report, its distribution is not the responsibility of the BLX Acoustic Research Laboratory. This certificate does not qualify as any "Product Certificate" or "Certificate of Conformity".

Bu belge istek üzerine yukarıda atfı yapılan rapora istinaden düzenlenmiş olup sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu belge atfı yapılan raporun özeti niteliğindedir. Ölçüm sonuçları sadece ana raporda belirtilen koşullar için geçerlidir. Ana rapordan bağımsız olarak dağıtımı BLX Akustik Araştırma Laboratuvarı sorumluluğunda değildir. Bu sertifika herhangi bir "Ürün Belgesi" veya "Uygunluk Belgesi" niteliğinde değildir.

BLX-FR-88 Revision No/Tarih:00/--
İlk Yayın Tarihi: 12.11.2020
Prepared by: Quality Manager
Approver: General Manager

