

08W145

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

 $\lambda h = 0,25 \text{ W/(Mk)}$ 

ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ	DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA
ÜRÜN ADI	14,5 İZO
ÜRÜN KODU	08W145
ÜRÜN STANDARDI	TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4 ,P
AĞIRLIK	6 kg.
ISIL İLETKENLİK	$\lambda h = 0,25 \text{ W/(Mk)}$
YOĞUNLUK	750 Kg./m3
DUVAR KALINLIĞI	14,5 cm
BOYUTU (cm)	24x14,5x23,5
POZ NO	04.016/G02

PERFORMANS BEYANI: 14,5 İZO

REFERANS			TS EN 771-1:2011+A1:2015			1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategori II, S-4, P BİRİM 240*145*235 mm. (14,5 İzo)					
ÜRÜN ADI			14,5 İZO			2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim					
KATEGORİ			KATEGORİ II , P BİRİM			3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE					
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI				
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük		U	G	Y	U	G	Y	
					240	145	235	239	145	232	
				T1	Max	246.2	149.8				241.1
					Min	233.8	140.2				228.9
				R1	Max	244.6	148.6				239.6
Min	236.9	142.6	231.9								
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5			2				
Düzlemsel paralellliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5			2				
Konfigürasyon	Del.Yüz.%		Günlük	≤60			54.8				
	Kav.Del.Yüz.%		Günlük	3-5			3.75				
	İç cidar Kalın.mm	TS EN 772-3	Günlük	5-7			5.5				
	Dış Cidar Kalın.mm	TS EN 772-9	Günlük	7-9			8				
	Biçim Kontrolü	TS EN 772-16	Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal				
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	750 (D1)			715				
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)			1779				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 3			7.5				
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-				
Isıl direnç W/Mk (A 10,kuru)		TS 825/Mayıs 2008	-	0.25			0.25				
Su emme %		TS EN 771-1:EkC	-	NPD			-				
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD			-				
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1				
Su buharı geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10				
Bağ dayanımı N/mm² μ		TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.15				
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İlimli ortam(F1)		TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)	-	F0			F0				
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0			S0				
Tehlikeli Maddeler			-	NPD			-				

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarih: 25/09/2024



Performans beyanını firma adına imzalayan
Dr.Gokhan GORCİCİ (UGM) Tarih: 25/09/2024