

DIŞ BACA TUĞLASI-TS EN 771-1
 $\lambda h = 0,32 \text{ W/(Mk)}$

ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARTI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ	DIŞ BACA TUĞLASI
ÜRÜN ADI	25x25 Kare Baca
ÜRÜN KODU	25KBAC
ÜRÜN STANDARDI	TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4
BOYUTU (cm)	25x25x19
AĞIRLIK	6 kg.
ISIL İLETKENLİK	$\lambda h = 0,32 \text{ W/(Mk)}$
GAZ GEÇİŞ ALANI	324 cm ²
SARFIYAT (Adet/m ²)	5 Adet
BACA ÇAPI	18 cm x 18 cm
BASINÇ DAYANIMI	5 N/mm ²
POZ NO	04.016/T06

PERFORMANS BEYANI: 25x25 Kare Baca

REFERANS	TS EN 771-1:2011+A1:2015						1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Dış Baca Elemanları, Kategori II, P BİRİM 250*250*190 mm. (25 Kare Baca)			
ÜRÜN ADI	25x25 Kare Baca						2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim			
KATEGORİ	KATEGORİ II , P BİRİM						3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE			
ÖZELLİKLER	STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ				ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI			
Boyutlar ve Toleransları :	EN 772-16	Günlük		U	G	Y	U	G	Y	
				250	250	190				
			T1	Max	256.3	256.3				195.5
				Min	243.7	243.7				184.5
			R1	Max	254.7	254.7				194.1
				Min	246.8	246.8				187.2
Düzlükten Sapma mm	TS EN 772-20	Günlük	≤5				2			
Düzlemsel paralellik mm	TS EN 772-16	Günlük	≤5				2			
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	≤70				57.2		
	Kav.Del.Yüz.%		-	-				-		
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	9-11				10		
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	10-12				11		
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun				Normal		
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³	TS EN 772-13	Günlük	600-700 (D1)				696			
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m3	TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1750-1850 (D1)				1881			
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 5				7.3			
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-				-			
Isıl direnç W/Mk (λ 10,kuru)	TS EN 1745	-	0.32				0.32			
Su emme %	TS EN 771-1Ek-C	-	NPD				-			
Rutubet hareketi	TS EN 772-19	NPD	NPD				-			
Yangına Tepki	TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1				A1			
Su buhan geçirgenliği	TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10				5/10			
Bağ dayanımı N/mm²	TS EN 998-2Ek-C (Sabit Değer)	-	0.15				0.22			
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) Ilımlı ortam(F1)	TS EN 771-1 Mad.5.2.6	-	FO				FO			
Aktif eriyebilir tuz içeriği %	TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	SO				SO			
Tehlikeli Maddeler		-	NPD				-			
			6- Uyumlaştırılmış Standart: EN 1771-1+A1:2015 Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası: - 7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir 8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.							
			Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarih: 25/09/2024							
										

 Performans beyanını firma adına imzalayan
 Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarih: 25/09/2024