

DIŞ BACA TUĞLASI-TS EN 771-1

 $\lambda h = 0,32 \text{ W/(Mk)}$ 

ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARTI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ	DIŞ BACA TUĞLASI
ÜRÜN ADI	25x25 Yuvarlak Baca
ÜRÜN ADI	25YSOM
ÜRÜN STANDARTI	TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4
BOYUTU (cm)	25x25x19
AĞIRLIK	6,5 kg.
ISIL İLETKENLİK	$\lambda h = 0,32 \text{ W/(Mk)}$
GAZ GEÇİŞ ALANI	254 cm ²
SARFIYAT Adet/m ²	5 Adet
BACA ÇAPI	18 cm
BASINÇ DAYANIMI	5 N/mm ²
POZ NO	04.016/T02

PERFORMANS BEYANI: 25x25 Yuvarlak Baca

REFERANS				TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Dış Baca Elemanları, Kategori II, P BİRİM 250*250*190 mm. (25 Yuvarlak Baca)				
ÜRÜN ADI				25x25 Yuvarlak Baca				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim				
KATEGORİ				KATEGORİ II , P BİRİM				3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE				
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ				ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI				
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük				U	G	Y	248	251	188
							250	250	190			
				T1	Max	256.3	256.3	195.5				
					Min	243.7	243.7	184.5				
				R1	Max	254.7	254.7	194.1				
					Min	246.8	246.8	187.2				
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5				2				
Düzlemsel paralellliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5				2				
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	≤70				57.2				
	Kav.Del.Yüz.%		-	-				-				
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	9-11				10				
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	10-12				11				
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun				Normal				
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	600-700 (D1)				696				
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1750-1850 (D1)				1881				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 5				8.57				
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-				-				
Isıl direnç W/Mk (λ 10,kuru)		TS EN 1745	-	0.32				0.32				
Su emme %		TS EN 771-1Bk-C	-	NPD				-				
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD				-				
Yangına Tepki μ		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1				A1				
Su buharı geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10				5/10				
Bağ dayanımı N/mm² μ		TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15				0.22				
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etksiz ortam(F0) İlımlı ortam(F1)		TS EN 771-1 Mad.5.2.6	-	FO				FO				
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	SO				SO				
Tehlikeli Maddeler			-	NPD				-				

6- Uyumlaştırılmış Standart: EN 1771-1+A1:2015

Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası: -

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024

